

1. Výrobek Podstropní ventilátor
Typy: **PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D1**
PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D2
PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D3
2. Výrobce: MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
Česká republika
IČO 26718405

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce.

4. Předmět prohlášení

Podstropní ventilátory PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D1, PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D2, a PODSTROPNÍ VENTILÁTOR D3 se zamýšleným použitím v budovách k nasměrování teplého vzduchu nahromaděného pod stropem směrem dolů pomocí nuceného proudění ke zvýšení celkové účinnosti systému vytápění o napájecím napětí 230 V / 50 Hz; příkonu 260 W, 480 W, a 520 W pro D1, resp. D2, resp. D3; s třídou krytí IP 20.

5. Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními akty Unie:

- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2014/30/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (**EMC**), v platném znění,
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2014/35/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (**LVD**), v platném znění,
- SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2011/65/EU** ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (**RoHS**), v platném znění.

6. Odkaz na příslušné harmonizované normy a technické normy, podle kterých byla shoda posouzena:

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5: 2021, ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3: 2021, ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5: 2019
ČSN EN 61000-3-3: 1997, ČSN EN IEC 61000-6-3 ed. 3: 2021, ČSN EN 62233: 2008,
ČSN EN 60335-1 ed.3: 2012, ČSN EN 60335-2-30 ed.3: 2010, v platném znění.

8. Popis výrobku, návod k instalaci a použití a záruční podmínky viz Technické podmínky **TPM 048/05**.

V Hostomicích dne 2023-04-26



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.

