

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

Číslo **O-B-01137-25**

Zákazník

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
Czech Republic

Výrobek

Regulátor konstantního průtoku vzduchu

Typové označení

RPM-K

Metody zkoušek

ČSN EN 1751:2024, čl. 5.3

Podklady pro vydání osvědčení

Protokol o zkoušce: 39-18395/2/M ze dne 2025-06-26,
Technické dokumenty firmy MANDÍK, a.s.

Výsledky zkoušek:

Zkoušené vzorky		Regulátor konstantního průtoku vzduchu		
		RPM-K DN 80	RPM-K DN 250	RPM-K DN 400
Třída těsnosti pláště	Přetlak až do +1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)	ATC 2 (starší „D“)
	Podtlak až do -1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 2 (starší „D“)	ATC 2 (starší „D“)
Datum zkoušky		2025-06-17		

Prohlášení:

Naměřená netěsnost pláště pro produktovou řadu RPM-K odpovídá minimální třídě vzduchotěsnosti **ATC 3** (starší „C“).

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1.

Brno, 2025-06-27

**Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.**
Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

- KONEC OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE -

O-B-01137-25, strana 1 (1)