

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

Číslo **O-B-01138-25**

Zákazník MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
Czech Republic

Výrobek **Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný**
Typové označení **RPMC-V**
Metody zkoušek ČSN EN 1751:2024, čl. 5.2, čl. 5.3
Podklady pro vydání osvědčení Protokol o zkoušce: 39-18395/3/M ze dne 2025-07-30,
Technické dokumenty firmy MANDÍK, a.s.

Výsledky zkoušek:

Zkoušené vzorky		Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný		
		RPMC-V 200 x 100	RPMC-V 600 x 600	RPMC-V 1000 x 1000
Třída těsnosti klapky	Přetlak až do +1 500 Pa	3	3	3
	Podtlak až do -1 500 Pa	3	3	3
Třída těsnosti pláště	Přetlak až do +1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)
	Podtlak až do -1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)
Datum zkoušky		2025-07-17		

Prohlášení:

Naměřená netěsnost klapky pro produktovou řadu RPMC-V odpovídá minimální třídě vzduchotěsnosti **3**.
Naměřená netěsnost pláště pro produktovou řadu RPMC-V odpovídá minimální třídě vzduchotěsnosti **ATC 3 (starší „C“)**.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1.

Brno, 2025-07-31



Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.
Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

- KONEC OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE -

O-B-01138-25, strana 1 (1)

