

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

Číslo **O-B-01139-25**

Zákazník

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
Czech Republic

Výrobek

Regulátor variabilního průtoku vzduchu

Typové označení

RPM-V

Metody zkoušek

ČSN EN 1751:2024, čl. 5.2, čl. 5.3

Podklady pro vydání osvědčení

Protokol o zkoušce: 39-18395/4/M ze dne 2025-07-30,
Technické dokumenty firmy MANDÍK, a.s.

Výsledky zkoušek:

Zkoušené vzorky		Regulátor variabilního průtoku vzduchu		
		RPM-V DN 80	RPM-V DN 250	RPM-V DN 630
Třída těsnosti klapky	Přetlak až do +1 500 Pa	4	4	4
	Podtlak až do -1 500 Pa	4	4	4
Třída těsnosti pláště	Přetlak až do +1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)	ATC 2 (starší „D“)
	Podtlak až do -1 500 Pa	ATC 3 (starší „C“)	ATC 3 (starší „C“)	ATC 2 (starší „D“)
Datum zkoušky		2025-07-30		

Prohlášení:

Naměřená netěsnost klapky pro produktovou řadu RPM-V odpovídá minimální třídě vzduchotěsnosti **4**.
Naměřená netěsnost pláště pro produktovou řadu RPM-V odpovídá minimální třídě vzduchotěsnosti **ATC 3** (starší „C“).

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1.

Brno, 2025-07-31



Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.
Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

- KONEC OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE -

O-B-01139-25, strana 1 (1)

