

1. **Výrobek:** Čistý nástavec
Typ(y): **HEPAbOX**
2. **Výrobce:** MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice
Česká republika
IČO 26718405
4. **Použití výrobku:** Výrobek je stavebním výrobkem určeným k použití jako součást vzduchotechnického potrubního systému budovy.



3. **Prohlášení:** Výrobce tímto potvrzuje, že na výrobku daného typu (daných typů) bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky technických předpisů interním postupem posouzení shody a **prohlašuje**, že vlastnosti daného výrobku splňují požadavky stanovené zákonem č 102/2001 Sb. § 3, odst. 1 a 2, v platném znění. Výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků, které jsou uváděny na trh, s technickou dokumentací a se základními požadavky. V případě změny na výrobku provedené bez souhlasu výrobce ztrácí toto prohlášení platnost.

6. **Technická dokumentace a technické normy a předpisy, podle kterých byla shoda posouzena a prohlášení vydáno:**

TPM 154/22
DIN 1946 část 4 (09-2018)
VDI 6022 list 1 (1/2018), VDI 3803 list 1 (05/2020)
ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019)
SWKI VA105-01 (08/2015), SWKI VA104-01 (01/2019)
ČSN EN 1822-1: 2021, ČSN EN ISO 14644-3: 2020, ČSN EN 1751: 2014
ČSN EN ISO/IEC 17050-1: 2011, ČSN EN ISO/IEC 17050-2: 2005.


7. **Posouzení a zkoušky provedené třetí stranou:**

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets, SRN, provedl posouzení shody podle DIN 1946 část 4 (09-2018), VDI 6022 list 1, (1/2018), VDI 3803 list 1 (05/2020), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019), SWKI VA105-01 (08/2015), SWKI VA104-01 (01/2019) a vydal protokol W-355575-22-Zd a certifikát z 28.4.2022.

Akreditovaná laboratoř č. 1313 provedla zkoušky účinnosti filtrace dle ČSN EN ISO 14644-3: 2020 a tlakové ztráty a vydala protokol o zkoušce z června 2022.

8. **Technická dokumentace, návod k instalaci a k použití: TPM 154/22.**

Hostomice, 2022-07-01



Mgr. Jan Mičan
CEO, Ppa
MANDÍK, a.s.